



Vodeći sistem integrator u Srbiji

Milentija Popovića 32a
11070 Novi Beograd
tel. 011/711-4535 011/711-6198
fax. 011/314-8311

Žiro račun: 275-0000220029933-93

Matični broj: 20194596

Šifra delatnosti: 74203

PDV: 278675596

PIB: 104593699

Zapisnik o kontrolnom pregledu i servisu stabilnog sistema za ugljen monoksida

Broj: 10.03/15

Datum: 10.03.2015

Prema Pravilniku o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara SI.list SRJ br. 87/93 periodični godišnji - čl.73

U objektu: Stambeni objekat
Adresa: Timočke divizije 11, Beograd
Oprema: Quadel Alpha 1100

Tokom pregleda (servisa) obavljeno je sledeće:

1. Provera centrale			
Uređaji za napajanje (220 V)	- ispravan	Provera interne zujalice	- ispravna
Lamp test centrale	- ispravno	Obrada stanja "prekid"	- ispravno
Obrada stanja "alarm"	- ispravno	Uputstvo za rukovanje	- nema
Obrada stanja "kratak spoj"	- ispravno	Provera rada indikatora smetnji	- ispravno
Provera "vreme provere"	- ispravno	Provera "reset"	- ispravno
Aku Baterije 12V/7.2Ah	- ispravne	Provera rada indikatora alarma	- ispravno
Elementi za uzbunjivanje - sirene	- ispravne	Provera obeleženosti javljača	- nema
Predajnici i prijemnici signalizacije	- ispravni		
Provera potvrde prisustva i reset	- ispravno		

2. Provera javljača	3. Provera izvršnih funkcija	
Automatski - ispravni	Sirene	- ispravne
	Sistem odimljavanja	- ispravno
	Ventilatori nadpritiska	- ispravno
	Lampe "Gas izađi"	- ne rade
4. Izvršen redovan šestomesečni servis sistema za automatsku dojavu ugljen-monoksida.		
5. Zaključak	Sistem ispravan.	

Za korisnika opreme:

Za Tesla Sisteme:


