



Vodeći sistem integrator u Srbiji

Milentija Popovića 32a  
11070 Novi Beograd  
tel. 011/711-4535 011/711-6198  
fax. 011/714-8311

Ziro račun: 275-0000220029933-93

Matični broj: 20194596

Sifra delatnosti: 74203

PDV: 278675596

PIB: 104593699

## Zapisnik o kontrolnom pregledu i servisu sistema protivpanične rasvete

Datum: 12.03.2015

Prema Pravilniku o tehničkim normativima za stabiine instalacije protivpanične rasvete član 43. zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09 i čl.109. i čl.120. Pravilnika o tehničkim normativima za elektricne instalacije niskog napona "Sl. list SFRJ" br. 53 i 54/88 i "Sl. list SRJ" br. 28/95)

**U objektu:** stambena zgrada sa garažom  
**Adresa:** Generala Ljubomira Milića ,ulaz4 Beograd

**Oprema:** Panik lampa ME DC 602 1x8W-20 kom  
garaža-2 kom  
ulaz br.4-18 kom

**Tokom pregleda (servisa) obavljeno je sledeće:**

### 1. Provera lampi i baterija

Panik Lampe :	
Tip ME DC 602	- ispravno
Pregled kablova i vodova	- ispravno
Aku Baterije 2,4V/1,8Ah	- ispravno
Osigurači	- ispravni

### NAPOMENA:

- U ulazu br. 4 neispravna 1 panik lampa(6 sprat),

**Sistem je ISPRAVAN**

Ispitivanje je izvedeno tako što je isključen napon, zapravo napajanje protivpaničnih lampi i time proverena svetiljka.

Osigurači za sva strujna kola panik lampi su uredno obeleženi.

Svetiljke su iz sopstvenog izvora napajanja baterije autonomno radile.

Provera vremena autonomnosti je vršena u dužini rada od 30min.

Za korisnika opreme:

\_\_\_\_\_

Za Tesla Sisteme:

  
