



Vodeći sistem integrator u Srbiji

Milentija Popovića 32a
11070 Novi Beograd
tel. 011/711-4535 011/711-6198
fax. 011/714-8311

Žiro račun: 275-0000220029933-93

Matični broj: 20194596

Šifra delatnosti: 74203

PDV: 278675596

PIB: 104593699

Zapisnik o kontrolnom pregledu i servisu sistema protivpanične rasvete

Datum: 12.03.2015

Prema Pravilniku o tehničkim normativima za stabilne instalacije protivpanične rasvete član 43. zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09 i čl.109. i čl.120. Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona "Sl. list SFRJ" br. 53 i 54/88 i "Sl. list SRJ" br. 28/95)

U objektu: stambena zgrada
Adresa: Generala Ljubomira Milića ,ulaz 6 Beograd

Oprema: Panik lampa ME DC 602 1x8W-18 kom
podrum-2 kom
ulaz br.6-16 kom

Tokom pregleda (servisa) obavljeno je sledeće:

1. Provera lampi i baterija

Panik Lampe :

Tip ME DC 602 - ispravno

Pregled kablova i vodova - ispravno

Aku Baterije 2,4V/1,8Ah - ispravno

Osigurači - ispravni

Sistem je ISPRAVAN

Ispitivanje je izvedeno tako što je isključen napon, zapravo napajanje protivpaničnih lampi i time proverena svetiljka.

Osigurači za sva strujna kola panik lampi su uredno obeleženi.

Svetiljke su iz sopstvenog izvora napajanja baterije autonomno radile.

Provera vremena autonomnosti je vršena u dužini rada od 30min.

Za korisnika opreme:

Za Tesla Sisteme:
