



Vodeći sistem integrator u Srbiji

Milentija Popovića 32a  
11070 Novi Beograd  
tel. 011/711-4535 011/711-6198  
fax. 011/714-8311

Žiro račun: 275-0000220029933-93

Matični broj: 20194596

Šifra delatnosti: 74203

PDV: 278675596

PIB: 104593699

## Zapisnik o kontrolnom pregledu i servisu sistema protivpanične rasvete

Datum: 10.03.2015

Prema Pravilniku o tehničkim normativima za stabilne instalacije protivpanične rasvete član 43. zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09 i čl.109. i čl.120. Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona "Sl. list SFRJ" br. 53 i 54/88 i "Sl. list SRJ" br. 28/95)

**U objektu:** stambena zgrada sa garažom  
**Adresa:** Timočke divizije ,ulaz 11 Beograd

**Oprema:** Panik lampa -21 kom  
garaža-3 kom  
ulaz br.11-18 kom

**Tokom pregleda (servisa) obavljeno je sledeće:**

1. Provera lampi i baterija

Panik Lampe :

Panik lampa - ispravno

Pregled kablova i vodova - ispravno

Aku Baterije 2,4V/1,8Ah - ispravno

Osigurači - ispravni

**NAPOMENA:**

- U ulazu br.11 neispravna 1 panik lampa

**Sistem je DELIMIČNO ISPRAVAN (neispravna panik lampa treba da se popravi u što kraćem roku).**

Ispitivanje je izvedeno tako što je isključen napon, zapravo napajanje protivpaničnih lampi i time proverena svetiljka.

Osigurači za sva strujna kola panik lampi su uredno obeleženi.

Svetiljke su iz sopstvenog izvora napajanja baterije autonomno radile.

Provera vremena autonomnosti je vršena u dužini rada od 30min.

Za korisnika opreme:

\_\_\_\_\_

Za Tesla Sisteme:

\_\_\_\_\_