

Zapisnik o kontrolnom pregledu i servisu stabilnog sistema za dojavu požara

Broj: 10.03/15

Datum: 10.03.2015

Prema Pravilniku o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara SI.list SRJ br. 87/93 periodični godišnji - čl.73

U objektu: Stambeni objekat
Adresa: Generala Ljubomira Milića 6, Beograd
Oprema: Quadel Alpha 1100, sirene Hochiki

Tokom pregleda (servisa) obavljeno je sledeće:

1. Provera centrale

Uređaji za napajanje (220 V)	- ispravni	Provera interne zujalice	- ispravna
Lamp test centrale	- ispravna	Obrada stanja "prekid"	- ispravno
Obrada stanja "alarm"	- ispravno	Provera "zujalica isključena"	- ispravno
Obrada stanja "kratak spoj"	- ispravno	Provera rada indikatora smetnji	- ispravno
Provera "vreme provere"	- ispravno	Provera "reset"	- ispravno
Elementi za uzbuđivanje - sirene	- ispravne	Provera rada indikatora alarma	- ispravno
Provera obeleživosti javljača	- nema	Uputstvo za rukovanje	- nema
Aku Baterije 12V/7.2Ah	- ispravne		
Kontrolna knjiga sistema	- nema		
Alarmni plan	- nema		

2. Provera javljača

Ručni - ispravni
Automatski - ispravni

3. Provera izvršnih funkcija

Sirene - ispravne
Sistem odimljavanja - neispravno
Ventilatori nadpritiska - ispravno
Spuštanje liftova - neispravno
Otvaranje vrata garaže - neispravno

4. Izvršen redovan šestomesečni servis sistema za automatsku dojavu požara

5. Zaključak **Sistem neispravan. Usled neispravnog ventilatora u garaži ispod ulaza 4 i 6 nije moguće odimljavanje zbog čega dolazi do povećanja CO i aktiviranja alarmnog sistema.**

Za korisnika opreme:

Za Tesla Sisteme:


TESLA SISTEMI D.O.O.
SERVIS I SERVIS CENTRALA BEOGRAD