

**IZVEŠTAJ**  
**ODRŽAVANJA ZGRADE U TIMOČKE DIVIZIJE 9 - 11 I**  
**GENERALA LJUBOMIRA MILIĆA 2-4-6**  
**ZA SEPTEMBAR 2020. GODINE**

**Izvršene intervencije na osnovu datog plana:**

- ✓ Provera i čišćenje slivnika,
  - Izvršeno je čišćenje slivnika, dana 28.09.2020.god.
- ✓ Metlanje i mašinsko pranje garažnog prostora,
  - Izvršeno čišćenje garažnog prostora, brisanje prašine, uklanjanje paučine, metlanje i mašinsko pranje poda, zauzeta garažna mesta broj: 1,5,6,9,10,11, u Timočke divizije 11, dana 21.09.2020.god.
  - Izvršeno čišćenje garažnog prostora, brisanje prašine, uklanjanje paučine, metlanje i mašinsko pranje poda, zauzeta garažna mesta broj: 2,6,11,12,20,22,23, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 28.09.2020.god.
- ✓ Redovno mesečno metlanje poda, uklanjanje paučine i zamena sijalica u zajedničkom delu podrumске ostave, u (Timočke divizije 9 i Generala Ljubomira Milića 6)
  - Odloženo, nije obezbeđen pristup.
- ✓ Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera, prigušnica u garažnom prostoru,
  - Provera osvetljenja u garažnom prostoru, izvršena zamena 3 neonki i 3 startera, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 23.09.2020.god.
  - Provera osvetljenja u garažnom prostoru, bez uočenih nedostataka, u Timočke divizije 11, dana 23.09.2020.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale,
  - Izvršen redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale, dana 29.09.2020.god.
- ✓ Redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata,
  - Izvršeno redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata, dana 29.09.2020.god.
- ✓ Redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije,
  - Izvršena redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije, dana 29.09.2020.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled vodovodnih instalacija,
  - Izvršen je pregled vodovodnih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 28.09.2020.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija,
  - Izvršen je pregled kanalizacionih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 28.09.2020.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled hidrantskih vertikalaa,
  - Izvršen mesečni pregled hidrantskih vertikalaa, bez uočenih nedostataka, dana 28.09.2020.god.
- ✓ Redovan mesečni servis lifta,
- ✓ Redovna nedeljna zamena pregorelih sijalica u ulazu,
- ✓ Svakodnevno pražnjenje djubrijera,
- ✓ Održavanje higijene u ulazu dva puta sedmično,
- ✓ Uklanjanje smeća sa parking mesta, zelenih površina, ispred ulaza i trotoara.

### **Izvršene dodatne intervencije:**

- ✓ Podignut osigurač u glavnom razvodnom ormaru za stan 2, u Generala Ljubomira Milića 2, dana 09.09.2020.god.
- ✓ Izvršena zamena 2 neonke u liftu, u Timočke divizije 9, dana 29.09.2020.god.
- ✓ Izvršena je obrada špaletni oko podrumskih vrata i krečenje, u Timočke divizije 9,
  - započeto, dana 16.09.2020.god.
  - završeno, dana 18.09.2020.god.
- ✓ Izvršeno je uklanjanje korova sa behaton staze i betonskih zidova, dana 24.09.2020.god.
- ✓ Pričvršćivanje i štelovanje automata na ulaznim vratima, u Generala Ljubomira Milića 6, dana 25.09.2020.god.
- ✓ Izvršeno je pričvršćivanje lajsne na garažnim vratima, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 26.09.2020.god.

Beograd, 10.10.2020. godine

*\*Dokument važi bez pečata i potpisa*

