

**IZVEŠTAJ**  
**ODRŽAVANJA ZGRADE U TIMOČKE DIVIZIJE 9 - 11 I**  
**GENERALA LJUBOMIRA MILIĆA 2-4-6**  
**ZA OKTOBAR 2020. GODINE**

**Izvršene intervencije na osnovu datog plana:**

- ✓ Pražnjenje panik lampi,
  - Izvršeno je pražnjenje panik lampi;
  - Isključeno napajanje panik lampi, dana 23.10.2020.god.
  - Uključeno napajanje panik lampi, dana 24.10.2020.god.
- ✓ Provera šahti,
  - Izvršen je pregled pripadajućih šahti, bez uočenih nedostataka, dana 21.10.2020.god.
- ✓ Pregled separatora masti,
  - Izvršen je pregled separatora masti, nema potrebe za pražnjenjem, dana 21.10.2020.god.
- ✓ Pregled oštećenja na cevovodima u hodnicima i zajedničkim prostorijama,
  - Izvršen je pregled cevovoda u hodnicima i zajedničkim prostorijama, bez uočenih nedostataka, dana 21.10.2020.god.
- ✓ Pregled oštećenja na ogradama i rukohvatima ispred zgrade,
  - Izvršen je pregled rukohvata i gelendera ispred ulaza, nema potrebe za farbanjem u Timočke Divizije 9 i 11, potrebno farbanje u Ljubomira Milića 2,4 i 6, dana 26.10.2020.
- ✓ Okopavanje i đubrenje sadnica,
  - Izvršeno je okopavanje i đubrenje sadnica na zelenim površinama, dana 05.10.2020.god.
- Čišćenje slivnika u garaži,
  - Izvršeno je čišćenje linijskog slivnika u garaži, u Generala Ljubomira Milića 2,4 i Timočke divizije 11, dana 30.09.2020 god.
- ✓ Brisanje instalacionih cevi u garaži,
  - Izvršeno je brisanje instalacionih cevi u garažnom prostoru, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 22.10.2020.god
- ✓ Metlanje poda, uklanjanje paučine i brisanje prašine u garažnom prostoru,
  - Izvršeno je metlanje poda, brisanje prašine i uklanjanje paučine u garažnom prostoru, zauzeta garažna mesta broj: /, u Timočke divizije 11, dana 15.10.2020.god.
  - Izvršeno je metlanje poda, brisanje prašine i uklanjanje paučine u garažnom prostoru, zauzeta garažna mesta broj: 2,5,18,24, dana 22.10.2020.god.
- ✓ Redovno mesečno metlanje poda, uklanjanje paučine i zamena sijalica u zajedničkom delu podrumске ostave, u (Timočke divizije 9 i Generala Ljubomira Milića 6)
  - Odloženo do daljnjeg.
- ✓ Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera, prigušnica u garažnom prostoru,
  - Provera osvetljenja u garažnom prostoru, bez uočenih nedostataka u Timočke Divizije 11, izvršena je zamena 9 neonki i 9 startera u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 23.10.2020.god.

- ✓ Redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale,
  - Izvršen redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale, dana 15.10.2020.god.
- ✓ Redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata,
  - Izvršeno redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata, dana 15.10.2020.god.
- ✓ Redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije,
  - Izvršena redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije, dana 15.10.2020.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled vodovodnih instalacija,
  - Izvršen je pregled vodovodnih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 21.10.2020.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija,
  - Izvršen je pregled kanalizacionih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 21.10.2020.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled hidrantskih vertikala,
  - Izvršen mesečni pregled hidrantskih vertikala, bez uočenih nedostataka, dana 21.10.2020.god.
- ✓ Redovan mesečni servis lifta,
- ✓ Redovna nedeljna zamena pregorelih sijalica u ulazu,
- ✓ Svakodnevno pražnjenje djubrijera,
- ✓ Održavanje higijene u ulazu dva puta sedmično,
- ✓ Uklanjanje smeća sa parking mesta, zelenih površina, ispred ulaza i trotoara.

### **Izvršene dodatne intervencije:**

- ✓ Izvršen je redovan šestomesečni pregled ispravnosti protivpožarnih aparata, dana 01.10.2020.god.
- ✓ Izvršeno je redovno šestomesečno merenje pritiska vode u hidrantima, dana 01.10.2020.god.
- ✓ Izvršen je redovan šestomesečni pregled sistema za dojavu požara, dana 05.10.2020.god.
- ✓ Izvršen je redovan šestomesečni pregled sistema za dojavu ugljen monoksida, dana 05.10.2020.god.
- ✓ Izvršen je redovan šestomesečni pregled splinkler sistema, dana 05.10.2020.god.
- ✓ Izvršena je zamena bravice na ormaru OP, u Generala Ljubomira Milića 4, dana 15.10.2020.god.
- ✓ Izvršeno je zatvaranje vode, pražnjenje vode iz sistema i zamena glavnog ventila na vertikali u garaži, u Timočke divizije 11, dana 16.10.2020.god.

Beograd, 10.11.2020. godine

*\*Dokument važi bez pečata i potpisa*