

IZVEŠTAJ
ODRŽAVANJA ZGRADE U TIMOČKE DIVIZIJE 9 - 11 I
GENERALA LJUBOMIRA MILIĆA 2-4-6
ZA FEBRUAR 2021. GODINE

Izvršene intervencije na osnovu datog plana:

- ✓ Pregled separatora masti,
 - Izvršen je pregled separatora masti, nema potrebe za pražnjenjem, dana 24.02.2021.god.
- ✓ Provera šahti,
 - Izvršena je provera pripadajućih šahti, bez uočenih nedostataka, dana 24.02.2021.god.
- ✓ Pražnjenje panik lampi,
 - Izvršeno je pražnjenje panik lampi;
 - Isključeno napajanje panik lampi, dana 26.02.2021.god.
 - Uključeno napajanje panik lampi, dana 27.02.2021.god.
- ✓ Metlanje poda, uklanjanje paučine i brisanje prašine u garažnom prostoru,
 - Izvršeno je metlanje poda, brisanje prašine i uklanjanje paučine u garažnom prostoru, zauzeta garažna mesta broj: 2,5,6,9,10,11,13,14,16,17,19,20,22,25, u Gen. Ljubomira Milića 2 i 4, dana 13.02.2021.god.
 - Izvršeno je metlanje poda, brisanje prašine i uklanjanje paučine u garažnom prostoru, zauzeta garažna mesta broj: 1,3,4,6,7,8,12, u Timočke divizije 11, dana 19.02.2021.god.
- ✓ Redovno mesečno metlanje poda, uklanjanje paučine i zamena sijalica u zajedničkom delu podrumске ostave, u (Timočke divizije 9 i Generala Ljubomira Milića 6),
 - Izvršeno je čišćenje poda, uklanjanje paučine i provera osvetljenja u zajedničkom delu jedne podrumске prostorije, u Gen.Ljubomira Milića 6, dana 03.03.2021.god.
 - Izvršeno je čišćenje poda, uklanjanje paučine i provera osvetljenja u zajedničkom delu podrumске prostorije, u Timočke divizije 9, dana 03.03.2021.god.
- ✓ Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera, prigušnica u garažnom prostoru,
 - Provera osvetljenja u garažnom prostoru, bez uočenih nedostataka, u Timočke divizije 11, dana 25.02.2021.god.
 - Provera osvetljenja u garažnom prostoru, izvršena zamena 4 neonki i 4 startera, u Gen.Ljubomira Milića 2 i 4, dana 02.03.2021.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale,
 - Izvršen redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale, dana 23.02.2021.god.
- ✓ Redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata,
 - Izvršeno redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata, dana 23.02.2021.god.
- ✓ Redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije,
 - Izvršena redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije, dana 23.02.2021.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled vodovodnih instalacija,

- Izvršen je pregled vodovodnih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 24.02.2021.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija,
 - Izvršen je pregled kanalizacionih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 24.02.2021.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled hidrantskih vertikalaa,
 - Izvršen mesečni pregled hidrantskih vertikalaa, bez uočenih nedostataka, dana 24.02.2021.god.
- ✓ Redovan mesečni servis lifta,
- ✓ Redovna nedeljna zamena pregorelih sijalica u ulazu,
- ✓ Svakodnevno pražnjenje djubrijera,
- ✓ Održavanje higijene u ulazu dva puta sedmično,
- ✓ Uklanjanje smeća sa parking mesta, zelenih površina, ispred ulaza i trotoara.

Izvršene dodatne intervencije:

- ✓ Po prijavi da je došlo do oglašavanja protivpožarnog alarma, izvršenim pregledom konstatovano da je aktiviran ručni javljač od strane NN lica u Gen. Ljubomira Milića 6, centrala i ručni javljač su restovani i vraćeni u pravilan režim rada, dana 04.02.2021.god.
- ✓ Po prijavi da se lift trese pri kretanju na gornjim spratovima, izvršeno je čišćenje mazalica na liftu, lift radi pravilno, u Gen.Ljubomira Milića 4, dana 19.02.2021.god.
- ✓ Postavljene po 4 sijalice sa senzorom na spratu –I, u Gen.Ljubomira Milića 2,4 i Timočke divizije 11, dana 20.01.2021.god.
- ✓ Po prijavi da se lift ljulja i trese pri kretanju, izvršeno je čišćenje mazalica na liftu, lift u funkciji, u Timočke divizije 11, dana 26.02.2021.god.

Beograd, 10.03.2021. godine

**Dokument važi bez pečata i potpisa*