

IZVEŠTAJ
ODRŽAVANJA ZGRADE U TIMOČKE DIVIZIJE 9 - 11 I
GENERALA LJUBOMIRA MILIĆA 2-4-6
ZA MART 2021. GODINE

Izvršene intervencije na osnovu datog plana:

- ✓ Šestomesečni pregled sistema za dojavu požara,
 - Izvršen je redovan šestomesečni pregled sistema za dojavu požara, dana 15.03.2021.god.
- ✓ Šestomesečni pregled sistema za dojavu ugljen monoksida,
 - Izvršen je redovan šestomesečni pregled sistema za dojavu ugljen monoksida, dana 15.03.2021.god.
- ✓ Šestomesečni pregled splinkler sistema,
 - Izvršen je redovan šestomesečni pregled splinkler sistema, dana 15.03.2021.god.
- ✓ Šestomesečni pregled ispravnosti protivpožarnih aparata,
 - Izvršen je redovan šestomesečni pregled ispravnosti protivpožarnih aparata, dana 17.03.2021.god.
- ✓ Šestomesečno merenje pritiska vode u hidrantima,
 - Izvršeno je redovno šestomesečno merenje pritiska vode u hidrantima, dana 17.03.2021.god.
- ✓ Pregled, čišćenje i odgušenje horizontalnih i vertikalnih oluka,
 - Izvršen je pregled horizontalnih i vertikalnih oluka, bez uočenih nedostataka, dana 18.03.2021.god.
- ✓ Pregled oštećenja na cevovodima u hodnicima i zajedničkim prostorijama,
 - Izvršen je pregled cevovoda u hodnicima i zajedničkim prostorijama, bez uočenih nedostataka, dana 18.03.2021.god.
- ✓ Provera i čišćenje slivnika,
 - Izvršeno je čišćenje slivnika, dana 15.03.2021.god.
- ✓ Okopavanje oko sadnica i đubrenje,
 - Izvršeno je okopavanje i đubrenje sadnica, dana 31.03.2021.god.
- ✓ Metlanje i mašinsko pranje garažnog prostora,
 - Izvršeno čišćenje garažnog prostora, brisanje prašine, uklanjanje paučine, metlanje i mašinsko pranje poda, zauzeta garažna mesta broj: 1,4,5,6,9,10,11,12,14, u Timočke divizije 11, dana 01.03.2021.god.
 - Izvršeno čišćenje garažnog prostora, brisanje prašine, uklanjanje paučine, metlanje i mašinsko pranje poda, zauzeta garažna mesta broj: 5,6,10,12,14,17,19,20,21,22, u Gen.Ljubomira Milića 2 i 4, dana 01.03.2021.god.
- ✓ Redovno mesečno metlanje poda, uklanjanje paučine i zamena sijalica u zajedničkom delu podrumске ostave, u (Timočke divizije 9 i Generala Ljubomira Milića 6),
 - Odloženo do daljnjeg.
- ✓ Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera, prigušnica u garažnom prostoru,
 - Provera osvetljenja u garažnom prostoru, bez uočenih nedostataka, u Timočke divizije 11, dana 31.03.2021.god.

- Provera osvetljenja u garažnom prostoru, izvršena zamena 12 neonki i 12 startera, u Gen.Ljubomira Milića 2 i 4, dana 27.03.2021.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale,
 - Izvršen redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale, dana 29.03.2021.god.
- ✓ Redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata,
 - Izvršeno redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata, dana 29.03.2021.god.
- ✓ Redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije,
 - Izvršena redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije, dana 29.03.2021.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled vodovodnih instalacija,
 - Izvršen je pregled vodovodnih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 18.03.2021.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija,
 - Izvršen je pregled kanalizacionih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 18.03.2021.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled hidrantskih vertikalaa,
 - Izvršen je pregled hidrantskih vertikalaa, bez uočenih nedostataka, dana 18.03.2021.god.
- ✓ Redovan mesečni servis lifta,
- ✓ Redovna nedeljna zamena pregorelih sijalica u ulazu,
- ✓ Svakodnevno pražnjenje djubrijera,
- ✓ Održavanje higijene u ulazu dva puta sedmično,
- ✓ Uklanjanje smeća sa parking mesta, zelenih površina, ispred ulaza i trotoara.

Izvršene dodatne intervencije:

- ✓ Po prijavi da je lift ne reaguje na poziv, lift zatečen u pravilnom radu, prati se dalji rad lifta, u Generala Ljubomira Milića 6, dana 04.03.2021.god.
- ✓ Po prijavi da je lift ostao van funkcije, isti je resetovan i pušten u rad, u Timočke divizije 9, dana 06.03.2021.god.
- ✓ Izvršena je godišnja kontrola lifta od strane sertifikovanog akreditacionog tela, u Timočke divizije 11 i Generala Ljubomira Milića 2,4, dana 24.03.2021.god.
- ✓ Izvršeno je resetovanje PP centrale, zbog aktiviranja ručnog javljača u Gen.Ljubomira Milića 6, centrala u funkciji i radi pravilno, dana 27.03.2021.god.
- ✓ Pričvršćena kvaka na ulaznim vratima, u Timočke divizije 9, dana 29.03.2021.god.
- ✓ Zamenjene 4 neonke u kabini lifta, u Timočke divizije 9, dana 30.03.2021.god.
- ✓ Isključeni prekidači za sprat –I, jer svetlo radi na senzor, u Timočke divizije 11, dana 30.03.2021.god.

Beograd, 10.04.2021. godine

**Dokument važi bez pečata i potpisa*