

**IZVEŠTAJ**  
**ODRŽAVANJA ZGRADE U TIMOČKE DIVIZIJE 9 - 11 I**  
**GENERALA LJUBOMIRA MILIĆA 2-4-6**  
**ZA JUN 2022. GODINE**

**Izvršene intervencije na osnovu datog plana:**

- ✓ Dezinsekcija i deratizacija u garažnom prostoru i podrumskim prostorijama,
  - Izvršena je dezinsekcija i deratizacija u garaži, u Timočke Divizije 11, dana 08.07.2022.god.
  - U Generala Ljubomira Milića 6 i Timočke Divizije 9 se odlaže do daljnjeg (nije obezbeđen pristup).
  - Izvršena je dezinsekcija i deratizacija u garažnom prostoru, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 13.07.2022.god.
- ✓ Provera i čišćenje slivnika,
  - Izvršeno je čišćenje slivnika, dana 29.06.2022.god.
- ✓ Pregled separatora masti,
  - Izvršen je pregled separatora masti, bez uočenih nedostataka, dana 29.06.2022.god.
- ✓ Provera šahti,
  - Izvršena je provera šahti, bez uočenih nedostataka, dana 29.06.2022.god.
- ✓ Pregled oštećenja na cevovodima u hodnicima i zajedničkim prostorijama,
  - Izvršen je pregled oštećenja na cevovodima i zajedničkim prostorijama, bez uočenih nedostataka, dana 29.06.2022.god.
- ✓ Brisanje garažnih i pp vrata u Generala Ljubomira Milića 2,4 i Timočke Divizije 11,
  - Izvršeno je brisanje garažnih i pp vrata, u Generala Ljubomira Milića 2,4 i Timočke Divizije 11, dana 23.06.2022.god.
- ✓ Metlanje poda, uklanjanje paučine i brisanje prašine u garažnom prostoru,
  - Izvršeno je metlanje poda, brisanje prašine i uklanjanje paučine u garažnom prostoru, zauzeta garažna mesta broj: /, u Timočke Divizije 11, dana 11.06.2022.god.
  - Izvršeno je metlanje poda, brisanje prašine i uklanjanje paučine u garažnom prostoru, zauzeta garažna mesta broj: 9,10,21,25, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 15.06.2022.god.
- ✓ Redovno mesečno metlanje poda, uklanjanje paučine i zamena sijalica u zajedničkom delu podrumске ostave, u (Timočke divizije 9 i Generala Ljubomira Milića 6),
  - Odloženo do daljnjeg.
- ✓ Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera, prigušnica u garažnom prostoru,
  - Provera osvetljenja u garažnom prostoru, izvršena zamena 3 neonki i 3 startera, u Timočke divizije 11, dana 24.06.2022.god.
  - Provera osvetljenja u garažnom prostoru, izvršena zamena 6 neonki i 6 startera, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 23.06.2022.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale,
  - Izvršen redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale, dana 27.06.2022.god.
- ✓ Redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata,
  - Izvršeno je mesečno puštanje u rad dizel agregata, dana 27.06.2022.god.

- ✓ Redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije,  
- Izvršena redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije, dana 27.06.2022.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled vodovodnih instalacija,  
- Izvršen je pregled vodovodnih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 15.06.2022.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija,  
- Izvršen je pregled kanalizacionih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 15.06.2022.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled hidrantskih vertikalaa,  
- Izvršen je pregled hidrantskih vertikalaa, bez uočenih nedostataka, dana 15.06.2022.god.
- ✓ Redovan mesečni servis lifta,  
- Izvršen je redovan mesečni servis lifta, lift u funkciji, u Timočke Divizije 9 i 11, dana 30.06.2022.god.
- ✓ Redovan mesečni servis lifta,  
- Izvršen je redovan mesečni servis lifta, lift u funkciji, u Generala Ljubomira Milića 2,4,6, dana 29.06.2022.god.
- ✓ Redovna nedeljna zamena pregorelih sijalica u ulazu,
- ✓ Pražnjenje đubrijera ispred ulaza šest puta nedeljno (ponedeljak-subota),
- ✓ Održavanje higijene u ulazu dva puta nedeljno,
- ✓ Čišćenje behaton staze ispred, oko zgrade i uklanjanje smeća sa pripadajućih zelenih površina dva puta nedeljno.

### **Izvršene dodatne intervencije:**

- ✓ Po prijavi da se čuje buka na liftu pri kretanju, pregledom ustanovljeno da buku proizvode ležajevi na rolni kontratega, potrebna zamena rolne, lift u funkciji, u Timočke Divizije 11, dana 07.06.2022.god.
  - ✓ Izvršena je zamena led sijalice sa senzorom i sijalično grlo na spratu –I, u Generala Ljubomira Milića 4, dana 09.06.2022.god.
  - ✓ Izvršeno je košenje zelenih površina i čišćenje trave, dana 10.06.2022.god.
  - ✓ Izvršena je godišnja kontrola lifta od strane sertifikovanog tela, u Timočke Divizije 9 i Generala Ljubomira Milića 6, dana 17.06.2022.god.
  - ✓ Izvršena je zamena 1 neonke od 14W u kabini lifta, u Generala Ljubomira Milića 6, dana 22.06.2022.god.
  - ✓ Izvršena je sanacija vodovodne cevi u garažnom prostoru, prilikom saniranja primećena još jedna cev za sanaciju, u Generala Ljubomira Milića 4, dana 23.04.2022.god.
  - ✓ Izvršena sanacija još jedne vodovodne cevi u garažnom prostoru, u Generala Ljubomira Milića 4, dana 24.04.2022.god.
- Beograd, 13.07.2022. godine

*\*Dokument važi bez pečata i potpisa*