

IZVEŠTAJ
ODRŽAVANJA ZGRADE U TIMOČKE DIVIZIJE 9 - 11 I
GENERALA LJUBOMIRA MILIĆA 2-4-6
ZA AVGUST 2022. GODINE

Izvršene intervencije na osnovu datog plana:

- ✓ Pražnjenje panik lampi,
 - Izvršeno je pražnjenje panik lampi;
 - Isključeno napajanje panik lampi, dana 24.08.2022.god.
 - Uključeno napajanje panik lampi, dana 25.08.2022.god.
- ✓ Provera šahti,
 - Izvršena je provera pripadajućih šahti, bez uočenih nedostataka, dana 02.08.2022.god.
- ✓ Pregled separatora masti,
 - Izvršen je pregled separatora masti, nema potrebe za pražnjenjem, dana 02.08.2022.god.
- ✓ Metlanje i mašinsko pranje garažnog prostora,
 - Izvršeno je metlanje poda, brisanje prašine, uklanjanje paučine i mašinsko pranje poda u garažnom prostoru, zauzeta garažna mesta broj: 1,2,6,14, u Timočke Divizije 11, dana 23.08.2022.god.
 - Izvršeno je metlanje poda, brisanje prašine, uklanjanje paučine i mašinsko pranje poda u garažnom prostoru, zauzeta garažna mesta broj: 5,6,7,14,21, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 24.08.2022.god.
- ✓ Redovno mesečno metlanje poda, uklanjanje paučine i zamena sijalica u zajedničkom delu podrumске ostave, u (Timočke divizije 9 i Generala Ljubomira Milića 6),
 - Odloženo do daljnjeg.
- ✓ Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera, prigušnica u garažnom prostoru,
 - Provera osvetljenja u garažnom prostoru, bez uočenih nedostataka, u Timočke divizije 11, dana 29.08.2022.god.
 - Provera osvetljenja u garažnom prostoru, izvršena zamena 13 neonki i 13 startera, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 31.08.2022.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale,
 - Izvršen redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale, dana 29.08.2022.god.
- ✓ Redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata,
 - Izvršeno je mesečno puštanje u rad dizel agregata, dana 29.08.2022.god.
- ✓ Redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije,
 - Izvršena redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije, dana 29.08.2022.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled vodovodnih instalacija,
 - Izvršena je sanacija vodovodne cevi u zajedničkom delu podrumске prostorije postavljanjem brze spojke 6/4, u Generala Ljubomira Milića 6, dana 02.08.2022.god.
 - Izvršen je redovan mesečni pregled vodovodnih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 10.08.2022.god.

- ✓ Redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija,
- Izvršen je redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 10.08.2022.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled hidrantskih vertikalaa,
- Izvršen je redovan mesečni pregled hidrantskih vertikalaa, bez uočenih nedostataka, dana 10.08.2022.god.
- ✓ Redovan mesečni servis lifta,
- Izvršen je redovan mesečni servis lifta, lift u funkciji, u Generala Ljubomira Milića 2,4,6, dana 29.08.2022.god.
- Izvršen je redovan mesečni servis lifta, lift u funkciji, u Timočke Divizije 9 i 11, dana 30.08.2022.god.
- ✓ Redovna nedeljna zamena pregorelih sijalica u ulazu,
- ✓ Pražnjenje đubrijera ispred ulaza šest puta nedeljno (ponedeljak-subota),
- ✓ Održavanje higijene u ulazu dva puta nedeljno,
- ✓ Čišćenje behaton staze ispred, oko zgrade i uklanjanje smeća sa pripadajućih zelenih površina dva puta nedeljno.

Izvršene dodatne intervencije:

- ✓ Zamenjena sijalica sa senzorom pokreta novom na spratu -I, u Generala Ljubomira Milića 2, dana 15.08.2022.god.
- ✓ Izvršena je zamena rolne kontratega na liftu, lift u funkciji, po ponudi 292/22, u Timočke Divizije 11, dana 20.08.2022.god.

Beograd, 16.09.2022. godine

**Dokument važi bez pečata i potpisa*