

**IZVEŠTAJ**  
**ODRŽAVANJA ZGRADE U TIMOČKE DIVIZIJE 9 - 11 I**  
**GENERALA LJUBOMIRA MILIĆA 2-4-6**  
**ZA FEBRUAR 2023. GODINE**

**Izvršene intervencije na osnovu datog plana:**

- ✓ Pražnjenje panik lampi,
  - Izvršeno je pražnjenje panik lampi;
  - Isključeno napajanje panik lampi, dana 01.03.2023.god.
  - Uključeno napajanje panik lampi, dana 02.03.2023.god.
- ✓ Provera šahti,
  - Izvršena je provera pripadajućih šahti, bez uočenih nedostataka, dana 06.02.2023.god.
- ✓ Pregled separatora masti,
  - Izvršena je provera separatora masti, nema potrebe za pražnjenjem, dana 06.02.2023.god.
- ✓ Metlanje poda, uklanjanje paučine i brisanje prašine u garažnom prostoru, u Timočke Divizije 11,
  - Izvršeno je metlanje poda, brisanje prašine i uklanjanje paučine u garažnom prostoru, zauzeta garažna mesta broj: 1,3,4,8,12,13, dana 07.02.2023.god.
- ✓ Metlanje i mašinsko pranje garažnog prostora, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4,
  - Izvršeno je metlanje poda, brisanje prašine, uklanjanje paučine u garažnom prostoru, i mašinsko pranje, zauzeta garažna mesta broj: 7,11,21,22, dana 22.02.2023.god.
- ✓ Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera, prigušnica u garažnom prostoru,
  - Provera osvetljenja u garažnom prostoru, bez uočenih nedostataka, u Timočke divizije 11, dana 24.02.2023.god.
  - Provera osvetljenja u garažnom prostoru, izvršena zamena 14 neonki i 14 startera, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 27.02.2023.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale,
  - Izvršen redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale, dana 25.02.2023.god.
- ✓ Redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata,
  - Izvršeno je redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata, dana 25.02.2023.god.
- ✓ Redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije,
  - Izvršena redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije, dana 25.02.2023.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled vodovodnih instalacija za sanitarnu vodu,
  - Izvršen je redovan mesečni pregled vodovodne instalacije, bez uočenih nedostataka, dana 06.02.2023.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija,
  - Izvršen je redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 06.02.2023.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled hidrantskih vertikalna,

- Izvršen je redovan mesečni pregled hidrantskih vertikalna, bez uočenih nedostataka, dana 06.02.2023.god.
- ✓ Redovan mesečni servis lifta,
  - Izvršen je redovan servis lifta, lift u funkciji, u Timočke Divizije 9, dana 23.02.2023.god.
- ✓ Redovna nedeljna zamena pregorelih sijalica u ulazu,
- ✓ Pražnjenje đubrijera ispred ulaza šest puta nedeljno (ponedeljak-subota),
- ✓ Održavanje higijene u ulazu dva puta nedeljno,
- ✓ Čišćenje behaton staze ispred, oko zgrade i uklanjanje smeća sa pripadajućih zelenih površina dva puta nedeljno.

### **Izvršene dodatne intervencije:**

- ✓ Izvršena nabavka i zamena lampe ispred zgrade sa postavljanjem 2 led cevi, u Timočke Divizije 9, o trošku firme "CD Gile", dana 03.02.2023.god.
- ✓ Zamenjena kvaka i naštelovana ulazna vrata, u Generala Ljubomira Milića 6, dana 10.02.2023.god.
- ✓ Izvršeno je dihtovanje sastava krovnog lima na krovu iznad stana 49, o trošku firme "CD Gile", u Timočke Divizije 11, dana 21.02.2023.god.
- ✓ Po prijavi da je lift ostao van funkcije na II spratu, isti je resetovan i pušten u rad, u Timočke Divizije 11, dana 21.02.2023.god.
- ✓ Izvršena je zamena pomoćnih releja na liftu, lift u funkciji, po ponudi 024/23, u Timočke Divizije 11, dana 23.02.2023.god.
- ✓ Postavljeni šrafovi na plafonjerama u ulazu, Timočke Divizije 9, dana 24.02.2023.god.
- ✓ Izvršeno je podmazivanje kontakta na interfoskoj slušalici u stanu 1, sistem ispravan i u funkciji, u Generala Ljubomira Milića 4, dana 27.02.2023.god.

Beograd, 13.03.2023. godine

*\*Dokument važi bez pečata i potpisa*