

IZVEŠTAJ

**ODRŽAVANJA ZGRADE U TIMOČKE DIVIZIJE 9 - 11 I  
GENERALA LJUBOMIRA MILIĆA 2-4-6  
ZA MAJ 2023. GODINE**

**Izvršene intervencije na osnovu datog plana:**

- ✓ Pražnjenje panik lampi,
  - Izvršeno je pražnjenje panik lampi;
  - Isključeno napajanje, dana 15.05.2023.god.
  - Uključeno napajanje, ddana 16.05.2023.god.
- ✓ Redovan šestomesečni pregled panik lampi,
  - Izvršen je redovan šestomesečni pregled protivpanične rasvete, dana 16.05.2023.god.
- ✓ Provera i čišćenje slivnika,
  - Izvršeno je čišćenje slivnika, dana 16.05.2023.god.
- ✓ Metlanje poda, uklanjanje paučine i brisanje prašine u garažnom prostoru, u Timočke Divizije,
  - Izvršeno je metlanje poda, uklanjanje paučine i brisanje prašine u garažnom prostoru, dana 03.05.2023.god.
- ✓ Metlanje i mašinsko pranje garažnog prostora, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4,
  - Izvršeno je metlanje poda, mašinsko pranje poda, uklanjanje paučine i brisanje prašine u garažnom prostoru, dana 03.05.2023.god.
- ✓ Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera, prigušnica u garažnom prostoru,
  - Provera osvetljenja u garažnom prostoru, izvršena zamena 1 neonke i 1 startera, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 29.05.2023.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale,
  - Izvršen redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale, dana 09.05.2023.god.
- ✓ Redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata,
  - Izvršeno je mesečno puštanje u rad dizel agregata, dana 09.05.2023.god.
- ✓ Redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije,
  - Izvršena redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije, dana 09.05.2023.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled vodovodnih instalacija za sanitarnu vodu,
  - Izvršen je redovan mesečni pregled vodovodne instalacije, bez uočenih nedostataka, dana 17.05.2023.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija,
  - Izvršen je redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 17.05.2023.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled hidrantskih vertikala,
  - Izvršen je redovan mesečni pregled hidrantskih vertikala, bez uočenih nedostataka, dana 17.05.2023.god.
- ✓ Redovan mesečni servis liftova,

- Izvršen je redovan mesečni servis lifta, lift u funkciji, u Timočke Divizije 9, dana 24.05.2023.god.
- Izvršen je redovan mesečni servis liftova, lift u funkciji, dana 24.05.2023.god.
- ✓ Redovna nedeljna zamena pregorelih sijalica u ulazu,
- ✓ Pražnjenje đubrijera ispred ulaza šest puta nedeljno (ponedeljak-subota),
- ✓ Održavanje higijene u ulazu dva puta nedeljno,
- ✓ Čišćenje behaton staze ispred, oko zgrade i uklanjanje smeća sa pripadajućih zelenih površina dva puta nedeljno.

### **Izvršene dodatne intervencije:**

- ✓ Izvršena je zamena 2 magneta na liftu za pristajanje, lift u funkciji, po ponudi 114/23, dana 03.05.2023.god.
- ✓ Produženo vreme trajanja rasvete u garaži, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 05.05.2023.god.
- ✓ Izvršena je zamena tastera na pozivnoj tabli za stan 17, u Generala Ljubomira Milića 4, dana 15.05.2023.god.
- ✓ Po prijavi da curi voda u garaži, pregledom ustanovljeno da curi voda iz stana 2, u Generala Ljubomira Milića 2, dana 17.05.2023.god.
- ✓ Po prijavi da je lift ostao van funkcije, zatečen papir u vođici koji je blokirao fotozavesu, isti je izvađen i lift je vraćen u funkciju, u Generala Ljubomira Milića 2, dana 20.05.2023.god.
- ✓ Izvršeno je popunjavanje pukotina na fasadi, u Generala Ljubomira Milića 4, dana 22.05.2023.god.
- ✓ Izvršeno je štelovanje ulaznih vrata i podizanje na šarkama, u Timočke Divizije 11, dana 23.05.2023.god.
- ✓ Izvršeno je košenje zelenih površina, uklanjanje i čišćenje trave, dana 23.05.2023.god.
- ✓ Izvršena je zamena senzora u garaži, fiksiranje postojećih i produžavanje žica, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 25.05.2023.god.
- ✓ Izvršeno je podešavanje senzora regulisanje vremena paljenja svetla, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 26.05.2023.god.
- ✓ Po prijavi da je lift ostao van funkcije, pregledom ustanovljeno da je pregorela fotozavesa, ista je isključena, potrebna zamena, u Generala Ljubomira Milića 4, dana 26.05.2023.god.
- ✓ Izvršena je zamena tastera na pozivnoj tabli za stan 12, u Generala Ljubomira Milića 4, dana 29.05.2023.god.
- ✓ Izvršena je zamena baterija na PP centrali, po ponudi 122/23, dana 30.05.2023.god.

Beograd, 09.06.2023. godine



CD GILE DOO Timočke divizije 13, 11000 Beograd

*\*Dokument važi bez pečata i potpisa*



**T:** +381 61 19 39 744, +381 11 63 00 574  
**W:** gile.rs **E:** office@gile.rs

**MB:** 20886897 **PIB:** 107869056  
**Eurobank EFG:** 250-1580000805770-84