

IZVEŠTAJ
ODRŽAVANJA ZGRADE U TIMOČKE DIVIZIJE 9 - 11 I
GENERALA LJUBOMIRA MILIĆA 2-4-6
ZA JUN 2023. GODINE

Izvršene intervencije na osnovu datog plana:

- ✓ Uređenje betonskih zidova ispred zgrade, Generala Ljubomira Milića 6,
 - Nabavka materijala, popravka i sanacija oštećenih delova, pripadajućih zidova ulaza u Generala Ljubomira Milića 6, priprema za bojenje, Gratis o trošku firme "CD Gile". Bojenje zidova bojom koju je obezbedila SZ, dana 09.06.2023.god.
- ✓ Dezinfekcija i deratizacija u garažnom prostoru i podrumskim prostorijama,
 - Odloženo za jul.
- ✓ Pregled separatora masti,
 - Izvršen je pregled separatora masti, nema potrebe za pražnjenjem, dana 07.06.2023.god.
- ✓ Provera pripadajućih šahti,
 - Izvršena je provera pripadajućih šahti, bez uočenih nedostataka, dana 07.06.2023.god.
- ✓ Pregled, čišćenje i odgušenje horizontalnih i vertikalnih oluka,
 - Izvršen je pregled horizontalnih i vertikalnih oluka, bez uočenih nedostataka, dana 11.06.2023.god.
- ✓ Pregled oštećenja na cevovodima u hodnicima i zajedničkim prostorijama,
 - Izvršen je pregled oštećenja na cevovodima u hodnicima i zajedničkim prostorijama, bez uočenih nedostataka, dana 11.06.2023.god.
- ✓ Branjanje garažnih i pp vrata, U Generala Ljubomira Milića 2,4 i Timočke Divizije 11,
 - Izvršeno je brisanje garažnih i pp vrata, u Generala Ljubomira Milića 2,4 i Timočke Divizije 11, dana 24.06.2023.god.
- ✓ Metlanje poda, uklanjanje paučine i brisanje prašine u garažnom prostoru, u Timočke Divizije 11 i Generala Ljubomira Milića 2 i 4,
 - Izvršeno je metlanje poda, uklanjanje paučine i brisanje prašine u garažnom prostoru, zauzeta garažna mesta broj: 15,17,18,12,13,19,20,10,21,22,8,23,7,6,26,3, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 22.06.2023.god.
 - Izvršeno je metlanje poda, uklanjanje paučine i brisanje prašine u garažnom prostoru, zauzeta garažna mesta broj: 7,5,10,11,3,13,14, u Timočke divizije 11, dana 13.06.2023.god.
- ✓ Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera, prigušnica u garažnom prostoru,
 - Provera osvetljenja u garažnom prostoru, izvršena zamena 5 neonki i 5 startera, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 28.06.2023.god.
 - Provera osvetljenja u garažnom prostoru, izvršena zamena 5 neonki i 5 startera, u Timočke divizije 11, dana 29.06.2023.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale,
 - Izvršen je redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale, dana 01.06.2023.god.

- ✓ Redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata,
- Izvršeno je redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata, dana 01.06.2023.god.
- ✓ Redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije
- Izvršena je redovna mesečna provera parametra na sprinkler instalaciji, dana 01.06.2023.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled vodovodnih instalacija,
- Izvršen je redovan mesečni pregled vodovodnih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 11.06.2023.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija,
- Izvršen je redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 11.06.2023.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled hidrantskih vertikalna,
- Izvršen je redovan mesečni pregled hidrantskih vertikalna, bez uočenih nedostataka, dana 11.06.2023.god.
- ✓ Redovan mesečni servis lifta,
- Izvršen je redovan mesečni servis lifta, lift u funkciji, u Timočke Divizije 9, dana 27.06.2023.god.
- ✓ Redovna nedeljna zamena pregorelih sijalica u ulazu,
- ✓ Pražnjenje đubrijera ispred ulaza šest puta nedeljno (ponedeljak-subota),
- ✓ Održavanje higijene u ulazu dva puta nedeljno,
- ✓ Čišćenje behaton staze ispred, oko zgrade i uklanjanje smeća sa pripadajućih zelenih površina dva puta nedeljno.

Izvršene dodatne intervencije:

- ✓ Po prijavi da lift učestalo odlazi na 7 sprat, pregledom ustanovljeno da je potrebno zameniti taster broj 7 u kabini lifta, u Timočke Divizije 9, dana 05.06.2023.god.
- ✓ Izvršena je zamena baterija na UPS uređajima na liftovima, u Generala Ljubomira Milića 2 (po ponudi 049/23,4 (po ponudi 050/23),6 (po ponudi 051/23 i Timočke Divizije 11 (po ponudi 052/23), dana 07.06.2023.god.
- ✓ Izvršena je zamena fotozavesa ka glavnim vratima lifta, po ponudi 153/23, u Generala Ljubomira Milića 4, dana 08.06.2023.god.
- ✓ Po prijavi da lift ne zatvara vrata na V spratu, pregledom utvrđeno da je pregorelo dugme u kabini lifta, isto je isključeno dok se ne izvrši zamena, u Generala Ljubomira Milića 6, dana 08.06.2023.god.
- ✓ Izvršeno je čišćenje linijskog slivnika u garaži i ispred garaže, Timočke Divizije 11 i Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 09.06.2023.god.
- ✓ Izvršena je zamena tastera 7 u kabini lifta, lift radi pravilno, u Timočke Divizije 9, dana 12.06.2023.god.
- ✓ Zamenjeno dugme za V sprat u kabini lifta, o trošku firme "CD Gile", u Generala Ljubomira Milića 6, dana 21.06.2023.god.



CD GILE DOO Timočke divizije 13, 11000 Beograd

Beograd, 13.07.2023. godine

**Dokument važi bez pečata i potpisa*



T: +381 61 19 39 744, +381 11 63 00 574
W: gile.rs **E:** office@gile.rs

MB: 20886897 **PIB:** 107869056
Eurobank EFG: 250-1580000805770-84