

IZVEŠTAJ
ODRŽAVANJA ZGRADE U TIMOČKE DIVIZIJE 9 - 11 I
GENERALA LJUBOMIRA MILIĆA 2-4-6
ZA JUL 2023. GODINE

Izvršene intervencije na osnovu datog plana:

- ✓ Provera i čišćenje slivnika,
- Izvršeno je čišćenje slivnika, dana 22.07.2023.god.
- ✓ Dezinsekcija i deratizacija u garažnom prostoru i podrumskim prostorijama,
- Izvršena je dezinsekcija i deratizacija u garažnom prostoru, u Generala Ljubomira Milića 2,4 i Timočke Divizije 11, dana 07.08.2023.god.
- Izvršena je dezinsekcija i deratizacija u zajedničkom delu podrumске prostorije, u Timočke Divizije 9 i Generala Ljubomira Milića 6, dana 07.08.2023.god.
- ✓ Metlanje poda, uklanjanje paučine i zamena sijalica u zajedničkom delu podrumске prostorije, u Timočke Divizije 9 i Generala Ljubomira Milića 6,
- Izvršeno je metlanje poda, uklanjanje paučine i zamena 3 sijalice u zajedničkom delu podrumске prostorije, u Timočke Divizije 9, dana 08.08.2023.god.
- Izvršeno je metlanje poda, uklanjanje paučine i zamena 5 sijalica u zajedničkom delu podrumске prostorije, u Generala Ljubomira Milića 6, dana 08.08.2023.god.
- ✓ Metlanje poda, uklanjanje paučine i brisanje prašine u garažnom prostoru, u Timočke Divizije 11 i Generala Ljubomira Milića 2 i 4,
- Izvršeno je čišćenje garažnog prostora, metlanje poda, uklanjanje paučine i brisanje prašine u garažnom prostoru, zauzeta garažna mesta broj: 3,5,6,7,10,11,13,14, u Timočke divizije 11, dana 26.07.2023.god.
- Izvršeno je čišćenje garažnog prostora, metlanje poda, uklanjanje paučine i brisanje prašine u garažnom prostoru, zauzeta garažna mesta broj: 3,5,6,7,10,11,13,14, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 27.07.2023.god.
- ✓ Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera, prigušnica u garažnom prostoru,
- Provera osvetljenja u garažnom prostoru, izvršena zamena 1 neonke i 1 startera, u Timočke divizije 11, dana 27.07.2023.god.
- Provera osvetljenja u garažnom prostoru, izvršena zamena 2 neonke i 2 startera, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 28.07.2023.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale,
- Izvršen je redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale, dana 11.07.2023.god.
- ✓ Redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata,
- Izvršeno je redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata, dana 11.07.2023.god.
- ✓ Redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije,
- Izvršena je redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije, dana 11.07.2023.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled vodovodnih instalacija,
- Izvršen je redovan mesečni pregled vodovodnih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 18.07.2023.god.

- ✓ Redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija,
- Izvršen je redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 18.07.2023.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled hidrantskih vertikala,
- Izvršen je redovan mesečni pregled hidrantskih vertikala, bez uočenih nedostataka, dana 18.07.2023.god.
- ✓ Redovan mesečni servis lifta,
- ✓ Redovna nedeljna zamena pregorelih sijalica u ulazu,
- ✓ Pražnjenje đubrijera ispred ulaza šest puta nedeljno (ponedeljak-subota),
- ✓ Održavanje higijene u ulazu dva puta nedeljno,
- ✓ Čišćenje behaton staze ispred, oko zgrade i uklanjanje smeća sa pripadajućih zelenih površina dva puta nedeljno.

Izvršene dodatne intervencije:

- ✓ Izvršena je zamena 3 šarke na ulaznim vratima i našteloan automat, vrata su zatečena fizički iskrivljena (štok u donjem delu vrata), u Timočke Divizije 9, dana 21.07.2023.god.
- ✓ Izvršena je zamena neonke u panik lampi na stepeništu između prvog i drugog sprata, u Timočke Divizije 11, dana 26.07.2023.god.
- ✓ Izvršeno je košenje zelenih površina, grabuljanje i čišćenje trave, dana 18.07.2023.god.
- ✓ Izvršeno je uklanjanje korova oko zgrada sa behaton staze i betonskih zidova, dana 01.08.2023.god.

Beograd, 11.08.2023. godine

**Dokument važi bez pečata i potpisa*