

IZVEŠTAJ
ODRŽAVANJA ZGRADE U TIMOČKE DIVIZIJE 9 - 11 I
GENERALA LJUBOMIRA MILIĆA 2-4-6
ZA MAJ 2024. GODINE

Izvršene intervencije na osnovu datog plana:

- ✓ Provera i čišćenje slivnika,
 - Izvršeno je čišćenje slivnika, dana 30.05.2024.god.
- ✓ Redovan šestomesečni pregled panik lampi,
 - Izvršeno je pražnjenje panik lampi:
 - Isključeno napajanje, dana 28.05.2024.god.
 - Uključeno napajanje, dana 29.05.2024.god.
- ✓ Podmazivanje garažnih vrata,
 - Izvršeno je podmazivanje garažnih vrata, u Timočke divizije 11 i Generala Ljubomira Milića 2-4, dana 05.06.2024.god.
- ✓ Metlanje poda, uklanjanje paučine i brisanje prašine u garažnom prostoru, u Timočke Divizije 11 i Generala Ljubomira Milića 2-4,
 - Izvršeno je metlanje poda, brisanje prašine i uklanjanje paučine u garažnom prostoru;
 - u Timočke divizije 11, dana 27.05.2024.god.
 - u Generala Ljubomira Milića 2-4, dana 28.05.2024.god.
- ✓ Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera, prigušnica u garažnom prostoru,
 - Provera osvetljenja u garažnom prostoru:
 - bez uočenih nedostataka, u Timočke divizije 11, dana 28.05.2024.god.
 - izvršena zamena 5 neonki i 5 startera, u Generala Ljubomira Milića 2-4, dana 28.05.2024.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale,
 - Izvršen je redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale, dana 09.05.2024.god.
- ✓ Redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata,
 - Izvršeno je redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata, dana 09.05.2024.god.
- ✓ Redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije,
 - Izvršena je redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije, dana 09.05.2024.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled vodovodnih instalacija za sanitarnu vodu,
 - Izvršen je redovan mesečni pregled vodovodne instalacije, bez uočenih nedostataka, dana 22.05.2024.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija,
 - Izvršen je redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 22.05.2024.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled hidrantskih vertikalaa,
 - Izvršen je redovan mesečni pregled hidrantskih vertikalaa, bez uočenih nedostataka, dana 22.05.2024.god.
- ✓ Redovan mesečni servis lifta,

- ✓ Redovna nedeljna zamena pregorelih sijalica u ulazu,
- ✓ Pražnjenje đubrijera ispred ulaza šest puta nedeljno (ponedeljak-subota),
- ✓ Održavanje higijene u ulazu dva puta nedeljno,
- ✓ Čišćenje behaton staze ispred, oko zgrade i uklanjanje smeća sa pripadajućih zelenih površina dva puta nedeljno.

Izvršene dodatne intervencije:

- ✓ Izvršeno je čišćenje kontakata na liftu, lift u funkciji, u Generala Ljubomira Milića 2, dana 02.05.2024.god.
- ✓ Izvršeno je košenje zelenih površina, grabuljanje i čišćenje trave, dana 17.05.2024.god.
- ✓ Zamenjene 2 neonke u kabini lifta, o trošku firme "CD Gile", dana 17.05.2024.god.
- ✓ Zamenjen taster prekidač za svetlo kod stana 48, u Timočke divizije 11, dana 18.05.2024.god.

Beograd, 15.06.2024. godine

**Dokument važi bez pečata i potpisa*

