

IZVEŠTAJ
ODRŽAVANJA ZGRADE U TIMOČKE DIVIZIJE 9 - 11 I
GENERALA LJUBOMIRA MILIĆA 2-4-6
ZA SEPTEMBAR 2024. GODINE

Izvršene intervencije na osnovu datog plana:

- ✓ Redovan šestomesečni pregled ispravnosti protivpožarnih aparata,
- Izvršen je redovan šestomesečni pregled ispravnosti protivpožarnih aparata, dana 02.09.2024.god.
- ✓ Redovno šestomesečno merenje pritiska vode u hidrantima,
- Izvršeno je redovno šestomesečno merenje pritiska vode u hidrantima, dana 02.09.2024.god.
- ✓ Provera i čišćenje slivnika,
- Izvršeno je čišćenje slivnika, dana 05.09.2024.god.
- ✓ Pregled oštećenja na ogradama i rukohvatima ispred zgrade,
- Izvršen je pregled oštećenja na ogradama i rukohvatima ispred zgrade, potrebno farbanje, dana 01.09.2024.god.
- ✓ Metlanje poda, uklanjanje paučine i brisanje prašine u garažnom prostoru, u **Timočke divizije 11**,
- Izvršeno je metlanje poda, brisanje prašine i uklanjanje paučine u garažnom prostoru, zauzeta garažna mesta broj: 2,3,4,5,7,13, dana 13.09.2024.god.
- ✓ Metlanje i mašinsko pranje garažnog prostora, u **Generala Ljubomira Milića 2-4**,
- Izvršeno je metlanje i mašinsko pranje poda, brisanje prašine i uklanjanje paučine u garažnom prostoru, zauzeta garažna mesta broj: 6,7,22,21,8,19,17,13,16,15, dana 16.09.2024.god.
- ✓ Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera, prigušnica u garažnom prostoru,
- Provera osvetljenja u garažnom prostoru izvršena zamena;
- 4 neonki i 4 startera u Timočke divizije 11, dana 19.09.2024.god.
- bez uočenih nedostataka, u Generala Ljubomira Milića 2-4, dana 20.09.2024.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale,
- Izvršen je redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale, dana 05.09.2024.god.
- ✓ Redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata,
- Izvršeno je redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata, dana 05.09.2024.god.
- ✓ Redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije,
- Izvršena je redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije, dana 05.09.2024.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled vodovodnih instalacija za sanitarnu vodu,
- Izvršen je redovan mesečni pregled vodovodne instalacije, bez uočenih nedostataka, dana 06.09.2024.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija,
- Izvršen je redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 06.09.2024.god.

- ✓ Redovan mesečni pregled hidrantskih vertikala,
- Izvršen je redovan mesečni pregled hidrantskih vertikala, bez uočenih nedostataka, dana 06.09.2024.god.
- ✓ Redovan mesečni servis lifta,
- ✓ Redovna nedeljna zamena pregorelih sijalica u ulazu,
- ✓ Pražnjenje đubrijera ispred ulaza šest puta nedeljno (ponedeljak-subota),
- ✓ Održavanje higijene u ulazu dva puta nedeljno,
- ✓ Čišćenje behaton staze ispred, oko zgrade i uklanjanje smeća sa pripadajućih zelenih površina dva puta nedeljno.

Izvršene dodatne intervencije:

- ✓ Izvršena je popravka elektroprihvatanika i podmazivanje jezička, u Generala Ljubomira Milića 4, dana 02.09.2024.god.
- ✓ Izvršeno je farbanje klupe ispred zgrade, o trošku firme "CD Gile", u Timočke divizije 9, dana 02.09.2024.god.
- ✓ Po prijavi da je lift ostao van funkcije, pregledom ustanovljeno da je potrebno zameniti 5 pomoćnih releja na liftu, lift je resetovan i pušten u rad, u Timočke divizije 11, dana 05.09.2024.god.
- ✓ Po prijavi da se lift trese prilikom zaustavljanja na stanicu na II i III spratu, izvršeno je čišćenje mazalica i dolivanje ulja na liftu, u Generala Ljubomira Milića 2, dana 30.09.2024.god.

Beograd, 17.10.2024. godine

**Dokument važi bez pečata i potpisa*