

IZVEŠTAJ
ODRŽAVANJA ZGRADE U TIMOČKE DIVIZIJE 9 - 11 I
GENERALA LJUBOMIRA MILIĆA 2-4-6
ZA JANUAR 2025. GODINE

Izvršene intervencije na osnovu datog plana:

- ✓ Provera i čišćenje slivnika,
- Izvršeno je čišćenje slivnika, dana 06.02.2025.god.
- ✓ Pregled oštećenja na ogradama i rukohvatima ispred zgrade,
- Izvršen je pregled oštećenja na ogradama i rukohvatima ispred zgrade, potrebno farbanje, dana 10.01.2025.god.
- ✓ Metlanje poda, uklanjanje paučine i brisanje prašine u garažnom prostoru, u Timočke divizije 11 i Generala Ljubomira Milića 2-4,
- Izvršeno je metlanje poda, uklanjanje paučine i brisanje prašine u garažnom prostoru, zauzeta gm broj:
- 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13, u Timočke divizije 11, dana 20.01.2025.god.
- 5,23,22,21,8,10,15,16, u Generala Ljubomira Milića 2-4, dana 17.01.2025.god.
- ✓ Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera, prigušnica u garažnom prostoru,
Provera osvetljenja u garažnom prostoru, bez uočenih nedostataka;
- u Timočke divizije 11, dana 27.01.2025.god.
- u Generala Ljubomira Milića 2-4, dana 29.01.2025.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale,
- Izvršen je redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale, dana 10.01.2025.god.
- ✓ Redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata,
- Izvršeno je redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata, dana 10.01.2025.god.
- ✓ Redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije,
- Izvršena je redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije, dana 10.01.2025.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled vodovodnih instalacija za sanitarnu vodu,
- Izvršen je redovan mesečni pregled vodovodne instalacije, bez uočenih nedostataka, dana 15.01.2025.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija,
- Izvršen je redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 15.01.2025.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled hidrantskih vertikalaa,
- Izvršen je redovan mesečni pregled hidrantskih vertikalaa, bez uočenih nedostataka, dana 15.01.2025.god.
- ✓ Redovan mesečni servis lifta,
- ✓ Redovna nedeljna zamena pregorelih sijalica u ulazu,
- ✓ Pražnjenje đubrijera ispred ulaza šest puta nedeljno (ponedeljak-subota),
- ✓ Održavanje higijene u ulazu dva puta nedeljno,

- ✓ Čišćenje behaton staze ispred, oko zgrade i uklanjanje smeća sa pripadajućih zelenih površina dva puta nedeljno.

Izvršene dodatne intervencije:

- ✓ Po prijavi da se lift trese pri kretanju, izvršeno je čišćenje mazalica i dolivanje ulja, lift ostavljen u pravilnom radu, u Generala Ljubomira Milića 2, dana 03.01.2025.god.
- ✓ Izvršeno je posipanje soli ispred glavnog ulaza na behaton stazi, stepeništu i trotoaru; -
- dana 03.01.2025.god.
- dana 18.01.2025.god.
- dana 22.01.2025.god.
- ✓ Zamenjena šifra na uređaju kontrole pristupa na ulaznim vratima, u Timočke divizije 11, dana 11.01.2025.god.
- ✓ Fiksiranje klupe na zid brezonima na navojnim šipkama i maticama, u Timočke divizije 9, dana 06.01.2025.god.
- ✓ Zalepljena cokla na III spratu pored lifta, u Timočke divizije 9, dana 31.01.2025.god.

Beograd, 12.02.2024. godine

**Dokument važi bez pečata i potpisa*

