

IZVEŠTAJ
ODRŽAVANJA ZGRADE U TIMOČKE DIVIZIJE 9 - 11 I
GENERALA LJUBOMIRA MILIĆA 2-4-6
ZA APRIL 2026. GODINE

Izvršene intervencije na osnovu datog plana:

- ✓ Metlanje poda, uklanjanje paučine i brisanje prašine u garažnom prostoru,
- Izvršeno je metlanje poda, brisanje prašine i uklanjanje paučine u garažnom prostoru Timočke divizije 11, dana 14.04.2026.god, zauzeta garažna mesta broj: 10, 11 i 5,
- Izvršeno je mašinsko pranje garaže, metlanje poda, brisanje prašine i uklanjanje paučine u garažnom prostoru Generala Ljubomira Milića 2-4, dana 07.04.2026.god, zauzeta garažna mesta broj: 3, 5, 6, 23, 8, 22, 21, 12, 18, 17, 13, 16,
- ✓ Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera i prigušnica,
- Provera osvetljenja u garaznom prostoru, izvršena zamena
- 2 neonki, u Timočke divizije 11, dana 30.04.2026.god.
- 5 neonki i 5 startera, u Generala Ljubomira Milića 2-4, dana 30.04.2026.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale,
- Izvršen je redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale, dana 02.04.2026.god.
- ✓ Redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata,
- Dizel agregat je van funkcije.
- ✓ Redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije,
- Izvršena je redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije, dana 02.04.2026.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled vodovodnih instalacija za sanitarnu vodu,
- Izvršen je redovan mesečni pregled vodovodne instalacije, bez uočenih nedostataka, dana 06.04.2026.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled kanizacionih instalacija,
- Izvršen je redovan mesečni pregled kanizacionih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 06.04.2026.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled hidrantskih vertikala,
- Izvršen je redovan mesečni pregled hidrantskih vertikala, bez uočenih nedostataka, dana 06.04.2026.god.
- ✓ Redovan mesečni servis lifta,
- ✓ Redovna nedeljna zamena pregorelih sijalica u ulazu,
- ✓ Pražnjenje đubrijera ispred ulaza šest puta nedeljno (ponedeljak-subota),
- ✓ Održavanje higijene u ulazu dva puta nedeljno,
- ✓ Čišćenje behaton staze ispred, oko zgrade i uklanjanje smeća sa pripadajućih zelenih površina dva puta nedeljno.
- ✓ Provera šahti,
- ✓ Pregled oštećenja na ogradama i rukohvatima ispred zgrade,
 - Uočeno delimično oštećenje farbe,
- ✓ Pregled separatora masti,
- ✓ Podmazivanje garažnih vrata,

Izvršene dodatne intervencije:

- ✓ Namešteno dugme na interfonu koje je upalo u Generala Ljubomira Milića 4, dana 30.04.2026.god.
- ✓ Po prijavi da je brava na ulaznim vratima zgrade Generala Ljubomira Milića 2 polomljena i da je ostao ključ u bravi, kvaka sa unutrašnje strane se vrti u krug, nije moguće izaći ili ući u zgradu,
 - Demontirana je postojeća i postavljena nova trostepena brava, dana 09.04.2026.god.
- ✓ Po prijavi potrebna je zamena neonki u liftu Generala Ljubomira Milića 2
 - Zamenjene dve fluo cevi u liftu, rasveta proverena i radi pravilno, dana 20.04.2026.god.

Beograd, 05.05.2026. godine

**Dokument važi bez pečata i potpisa*

