

VATRO CO

ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME
VATROGASNI SERVIS
Rad odobren rešenjem MUP R.S.
217.8-8/2008-06/04
ZEMUN, Kranjska 13



Vodeći sistem integrator u Srbiji

Milentija Popovića 32a
11070 Novi Beograd
tel. 011/711-4535 011/711-6198
fax. 011/714-8311

Žiro račun: 275-0000220029933-93

Matični broj: 20194596

Šifra delatnosti: 74203

PDV: 278675596

PIB: 104593699

Na osnovu člana 43 Zakona o zaštiti od požara u RS (sl.glasnik RS br.111/09) i člana 38 Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (sl.list SFRJ br.30/91) daje se sledeći:

IZVEŠTAJ

Datum: 10.03.2015. god.

O IZVRŠENOM ISPITIVANJU I MERENJU PRITISKA I KOLIČINE PROTOKA VODE U HIDRANTIMA NA OBJEKTU STAMBENE ZGRADE Timočke divizije br.9 Beograd

Dana 10.03.2015. godine, u vremenu od 11-13 časova ,prilikom kontrole protočnog kapaciteta i pritiska vode u hidrantskoj mreži dobijene su sledeće vrednosti:

Timočke divizije br.11

Rb.	Nivo zgrade sprat	Vrsta hidranta	Prečnik hidr. instal. (mm)	Prečnik vatrog. Creva (mm)	Prečnik usnika mlaznice (mm)	Statički pritisak (bari)	Radni pritisak (bari)	Napomena
1.	Prizemlje	Zidni	F 52	F 52	F 12	5,9	5,1	nema opremu
2.	1. sprat	Zidni	F 52	F 52	F 12	5,8	5,0	nema opremu
3.	2. sprat	Zidni	F 52	F 52	F 12	5,7	4,8	nema opremu
4.	3. sprat	Zidni	F 52	F 52	F 12	5,3	4,6	nema opremu
5.	4. sprat	Zidni	F 52	F 52	F 12	5,0	3,9	nema opremu
6.	5. sprat	Zidni	F 52	F 52	F 12	4,8	3,6	nema opremu

8.	7. sprat	Zidni	F 52	F 52	F 12	4,5	3,4	opremu nema opremu
----	----------	-------	------	------	------	-----	-----	--------------------------

GARAŽA

Rb.	Nivo zgrade sprat	Vrsta hidranta	Prečnik hydr. instal. (mm)	Prečnik vatrog. Creva (mm)	Prečnik usnika mlaznice (mm)	Statički pritisak (bari)	Radni pritisak (bari)	Napomena
1.	Br.1	Zidni	F 52	F 52	F 12	6,0	5,1	nema opremu

ZAKLJUČAK:

- Izvedena hidrantska instalacija uskladjena je sa Pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (SI.list SFRJ br.30/91)
- Radni pritisak i protok vode ZADOVOLJAVA potrebe gašenja požara.
- SISTEM NIJE U FUNKCIJI-zbog nekompletnosti hidrantskih ormarića u ulazu br. 11

Pregled izvršio:
VATROCO
Kisio Vojislav
"VATROCO"
ZANATSKA RADNJA
Vojislav Kisio pr
Kranjska 13
Kisio Vojislav

Naručilac posla:
Tesla sistemi-Timočke divizije 9

