

VATRO CO

ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME

VATROGASNI SERVIS

Rad odobren rešenjem MUP R.S.

217.8-8/2008-06/04

ZEMUN, Kranjska 13



Vodeći sistem integrator u Srbiji

Milentija Popovića 32a

11070 Novi Beograd

tel. 011/711-4535 011/711-6198

fax. 011/714-8311

Žiro račun: 275-0000220029933-93

Matični broj: 20194596

Šifra delatnosti: 74203

PDV: 278675596

PIB: 104593699

Na osnovu člana 43 Zakona o zaštiti od požara u RS (sl.glasnik RS br.111/09) i člana 38 Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (sl.list SFRJ br.30/91) daje se sledeći:

IZVEŠTAJ

Datum: 12.03.2015. god.

O IZVRŠENOM ISPITIVANJU I MERENJU PRITISKA I KOLIČINE PROTOKA VODE U HIDRANTIMA NA OBJEKTU STAMBENE ZGRADE GENERALA Ljubomira Milića 4, Beograd

Dana 12.03.2015. godine, u vremenu od 11-13 časova ,prilikom kontrole protočnog kapaciteta i pritiska vode u hidrantskoj mreži dobijene su sledeće vrednosti:

Generala Ljubomira Milića br.4

Rb.	Nivo zgrade sprat	Vrsta hidranta	Prečnik hydr. instal. (mm)	Prečnik vatrog. Creva (mm)	Prečnik usnika mlaznice (mm)	Statički pritisak (bari)	Radni pritisak (bari)	Napomena
1.	Garaža	Zidni	F 52	F 52	F 12	5,9	5,1	ima opremu
2.	Podrum	Zidni	F 52	F 52	F 12	5,8	5,0	ima opremu
3.	Prizemlje	Zidni	F 52	F 52	F 12	5,8	4,9	ima opremu
4.	1. sprat	Zidni	F 52	F 52	F 12	5,6	4,7	ima opremu
5.	2. sprat	Zidni	F 52	F 52	F 12	5,4	4,6	ima opremu
6.	3. sprat	Zidni	F 52	F 52	F 12	5,2	4,2	ima opremu
7.	4. sprat	Zidni	F 52	F 52	F 12	5,1	3,9	ima opremu
8.	5. sprat	Zidni	F 52	F 52	F 12	5,0	3,5	ima opremu
9.	6. sprat	Zidni	F 52	F 52	F 12	4,9	3,4	ima opremu
10.	7. sprat	Zidni	F 52	F 52	F 12	4,9	3,3	ima opremu

ZAKLJUČAK:

- Izvedena hidrantska instalacija uskladjena je sa Pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (Sl.list SFRJ br.30/91)
- Radni pritisak i protok vode ZADOVOLJAVA potrebe gašenja požara.

Pregled izvršio:

Pregled izvršio:
VATROCO
Kiso Vojislav
"VATROCO"
ZAVRŠNA RADNJA
Vojista - Kiso pr
ZEMUN - Krenjske 13
Kiso Vojislav

Naručilac posla:
Tesla sistemi-G Ljubomira Milića 4

