



Vodeći sistem integrator u Srbiji

Milentija Popovića 32a
11070 Novi Beograd
tel. 011/711-4535 011/711-6198
fax. 011/314-8311

Ziro račun: 275-0000220029933-93

Matični broj: 20194596

Sifra delatnosti: 74203

PDV: 278675596

PIB: 104593699

Zapisnik o kontrolnom pregledu i servisu stabilnog sistema za ugljen monoksida

Broj: 10.03/15

Datum: 10.03.2015

Prema Pravilniku o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara Sl.list SRJ br. 87/93 periodični godišnji - čl.73

U objektu: Stambeni objekat
Adresa: Generala Ljubomira Milića 2, Beograd
Oprema: Quadel Alpha 1100, Quadel Carbon monoksid

Tokom pregleda (servisa) obavljeno je sledeće:

1. Provera centrale			
Uređaji za napajanje (220 V)	- ispravan	Provera interne zujalice	- ispravna
Lamp test centrale	- ispravno	Obrada stanja "prekid"	- ispravno
Obrada stanja "alarm"	- ispravno	Uputstvo za rukovanje	- nema
Obrada stanja "kratak spoj"	- ispravno	Provera rada indikatora smetnji	- ispravno
Provera "vreme provere"	- ispravno	Provera "reset"	- ispravno
Aku Baterije 12V/7.2Ah	- ispravne	Provera rada indikatora alarma	- ispravno
Elementi za uzbuñivanje - sirene	- ispravne	Provera obeleženosti javljača	- nema
Predajnici i prijemnici signalizacije	- ispravni		
Provera potvrde prisustva i reset	- ispravno		

2. Provera javljača
Automatski - ispravni

3. Provera izvršnih funkcija
Sirene - ispravne
Sistem odimljavanja - ispravno
Ventilatori nadpritiska - ispravno
Lampe "Gas izađi" - rade

4. Izvršen redovan šestomesečni servis sistema za automatsku dojavu ugljen-monoksida.

5. Zaključak **Sistem ispravan. Centrala CO uključuje alarm na PP centrali.**

Za korisnika opreme:

Za Tesla Sisteme:


