



Vodeći sistem integrator u Srbiji

Milentija Popovića 32a  
11070 Novi Beograd  
tel. 011/711-4535 011/711-6198  
fax. 011/714-8311

Žiro račun: 275-0000220029933-93

Matični broj: 20194596

Sifra delatnosti: 74203

PDV: 278675596

PIB: 104593699

## Zapisnik o kontrolnom pregledu i servisu sistema protivpanične rasvete

Datum: 10.03.2015

Prema Pravilniku o tehničkim normativima za stabilne instalacije protivpanične rasvete član 43. zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS br.111/09 i čl.109. i čl.120. Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona "Sl. list SFRJ" br. 53 i 54/88 i "Sl. list SRJ" br. 28/95)

**U objektu:** stambena zgrada sa garažom  
**Adresa:** Generala Ljubomira Milića ,ulaz 2 Beograd

**Oprema:** Panik lampa -36 kom  
garaža-8 kom  
ulaz br.18-18 kom

**Tokom pregleda (servisa) obavljeno je sledeće:**

1. Provera lampi i baterija

panik lampa	- ispravno
Pregled kablova i vodova	- ispravno
Aku Baterije 2,4V/1,8Ah	- ispravno
Osigurači	- ispravni

### NAPOMENA:

- U ulazu br. 2 neispravno 3 panik lampi

**Sistem je DELIMIČNO ISPRAVAN (neispravne panik lampe treba da se poprave u što kraćem roku).**

Ispitivanje je izvedeno tako što je isključen napon, zapravo napajanje protivpaničnih lampi i time proverena svetiljka.

Osigurači za sva strujna kola panik lampi su uredno obeleženi.

Svetiljke su iz sopstvenog izvora napajanja baterije autonomno radile.

Provera vremena autonomnosti je vršena u dužini rada od 30min.

Za korisnika opreme:

Za Tesla Sisteme: