

Zapisnik

o kontrolnom pregledu i servisu stabilnog sistema za dojavu požara

Broj: 10.03/15

Datum: 10.03.2015

Prema Pravilniku o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara SI.list SRJ br. 87/93 periodični godišnji - čl.73

U objektu: Stambeni objekat
Adresa: Generala Ljubomira Milića 6, Beograd
Oprema: Quadel Alpha 1100, sirene Hochiki

Tokom pregleda (servisa) obavljeno je sledeće:

1. Provera centrale

Uređaji za napajanje (220 V)	- neispravan	Provera interne zujalice	- neispravna
Lamp test centrale	- neispravno	Obrada stanja "prekid"	- neispravno
Obrada stanja "alarm"	- neispravno	Provera "zujalica isključena"	- neispravno
Obrada stanja "kratak spoj"	- neispravno	Provera rada indikatora smetnji	- neispravno
Provera "vreme provere"	- neispravno	Provera "reset"	- neispravno
Provera "potvrde prisustva"	- neispravno	Provera rada indikatora alarma	- neispravno
Elementi za uzbuđivanje - sirene	- neispravne	Provera obeležnosti javljača	- nema
Predajnici i prijemnici signalizacije	- ispravni	Uputstvo za rukovanje	- nema
Provera potvrde prisustva i reset	- ispravno		
Aku Baterije 12V/7.2Ah	- ispravne		
Kontrolna knjiga sistema	- nema		
Alarmni plan	- nema		

2. Provera javljača

Ručni	- ispravni
Automatski	- ispravni

3. Provera izvršnih funkcija

Sirene	- ispravne
Sistem odimljavanja	- ispravno
Ventilatori nadpritiska	- ispravno
Spuštanje liftova	- neispravno
Otvaranje vrata garaže	- neispravno

4. Izvršen redovan šestomesečni servis sistema za automatsku dojavu požara

5. Zaključak **Sistem neispravan.**

Za korisnika opreme:

Za Tesla Sisteme:


