

## Zapisnik

### o kontrolnom pregledu i servisu stabilnog sistema za dojavu požara

Broj: 10.03/15

Datum: 10.03.2015

Prema Pravilniku o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara SI.list SRJ br. 87/93 periodični godišnji - čl.73

**U objektu:** Stambeni objekat

**Adresa:** Generala Ljubomira Milića 2, Beograd

**Oprema:** Quadel Alpha 1100, sirene Hochiki

#### Tokom pregleda (servisa) obavljeno je sledeće:

##### 1. Provera centrale

Uređaji za napajanje (220 V)	- ispravan	Provera interne zujalice	-ispravna
Lamp test centrale	- ispravno	Obrada stanja "prekid"	-ispravno
Obrada stanja "alarm"	- ispravno	Provera "zujalica isključena"	-ispravno
Obrada stanja "kratak spoj"	- ispravno	Provera rada indikatora smetnji	-ispravno
Provera "vreme provere"	- ispravno	Provera "reset"	-ispravno
Provera "potvrde prisustva"	- ispravno	Provera rada indikatora alarma	-ispravno
Elementi za uzbunjivanje - sirene	- ispravne	Provera obeleživosti javljača	- nema
Aku Baterije 12V/7.2Ah	- ispravne	Uputstvo za rukovanje	- nema
Kontrolna knjiga sistema	- nema		
Alarmni plan	- nema		

##### 2. Provera javljača

Ručni - ispravni

Automatski - ispravni

##### 3. Provera izvršnih funkcija

Sirene - ispravne

Ventilatori nadpritiska - ispravno

Spuštanje liftova - neispravno

Simstem odimljavanja - ispravno

4. Izvršen redovan šestomesečni servis sistema za automatsku dojavu požara

5. Zaključak **Sistem delimično ispravan. Izvršna funkcija spuštanja liftova ne radi.**

Za korisnika opreme:

Za Tesla Sisteme:

  
TESLA SISTEMI D.O.O.  
BISER PP CENTRALA hr.001