

Zapisnik o kontrolnom pregledu i servisu stabilnog sistema za dojavu požara

Broj: 10.03/15

Datum: 10.03.2015

Prema Pravilniku o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara SI.list SRJ br. 87/93 periodični godišnji - čl.73

U objektu: Stambeni objekat
Adresa: Timočke divizije 9, Beograd
Oprema: Quadel Alpha 1100, sirene Hochiki

Tokom pregleda (servisa) obavljeno je sledeće:

1. Provera centrale
 - Uređaji za napajanje (220 V) - neispravan Provera interne zujalice - neispravna
 - Lamp test centrale - neispravno Obrada stanja "prekid" - neispravno
 - Obrada stanja "alarm" - neispravno Provera "zujalica isključena"-neispravno
 - Obrada stanja "kratak spoj" - neispravno Provera rada indikatora smetnji-nespravno
 - Provera "vreme provere" - neispravno Provera "reset" -neispravno
 - Provera "potvrde prisustva" - neispravno Provera rada indikatora alarma-neispravno
 - Elementi za uzbunjivanje - sirene - neispravne Provera obeleženosti javljača - nema
 - Predajnici i prijemnici signalizacije - ispravni Uputstvo za rukovanje - nema
 - Provera potvrde prisustva i reset - ispravno
 - Aku Baterije 12V/7.2Ah - ispravne
 - Kontrolna knjiga sistema - nema
 - Alarmni plan - nema
2. Provera javljača
 - Ručni - ispravni
 - Automatski - ispravni
3. Provera izvršnih funkcija
 - Sirene - ispravne
 - Sistem odimljavanja - neispravno
 - Ventilatori nadpritiska - ispravno
 - Spuštanje liftova - neispravno

4. Izvršen redovan šestomesečni servis sistema za automatsku dojavu požara

5. Zaključak **Usled neispravnog ventilatora u garaži ispod ulaza u ulici Generala Ljubomira Milića 4 i 6, nije moguće odimljavanje zbog čega dolazi do povećanja koncentracije ugljenmonoksida i aktiviranja alarmnog sistema.**

Za korisnika opreme:

Za Tesla Sisteme:

