

**IZVEŠTAJ**  
**ODRŽAVANJA ZGRADE U TIMOČKE DIVIZIJE 9 - 11 I**  
**GENERALA LJUBOMIRA MILIĆA 2-4-6**  
**ZA MAJ 2020. GODINE**

**Izvršene intervencije na osnovu datog plana:**

- ✓ Šestomesečni pregled panik lampi,
  - Izvršen je šestomesečni pregled protivpanične rasvete, dana 20.05.2020.god.
- ✓ Pregled gromobrana,
  - Zbog loših vremenskih uslova, pregled i merenje gromobranske instalacije je odloženo do daljnjeg.
- ✓ Provera i čišćenje slivnika,
  - Izvršeno je čišćenje slivnika, dana 19.05.2020.god.
- ✓ Pregled, čišćenje i odgušenje horizontalnih i vertikalnih oluka,
  - Izvršen je pregled horizontalnih i vertikalnih oluka, bez uočenih nedostataka, dana 22.05.2020.god.
- ✓ Uklanjanje korova,
  - Izvršeno je uklanjanje korova sa behaton staze i betonskih zidova, dana 09.05.2020.god.
- ✓ Metlanje poda i mašinsko pranje garažnog prostora,
  - Izvršeno čišćenje garažnog prostora, brisanje prašine, uklanjanje paučine, metlanje i mašinsko pranje poda, slobodna garažna mesta broj: 2,6,7, u Timočke divizije 11, dana 06.05.2020.god.
  - Izvršeno čišćenje garažnog prostora, brisanje prašine, uklanjanje paučine, metlanje i mašinsko pranje poda, zauzeta garažna mesta broj: 5,6,20, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 06.05.2020.god.
- ✓ Redovno mesečno metlanje poda, uklanjanje paučine i zamena sijalica u zajedničkom delu podrumске ostave, u (Timočke divizije 9 i Generala Ljubomira Milića 6)
  - Izvršeno je metlanje poda, uklanjanje paučine i zamena 1 sijalice u zajedničkom delu podrumске prostorije, u G.Ljubomira Milića 6, dana 02.06.2020.god.
  - U Timočke divizije 9 odloženi navedeni radovi za jun mesec.
- ✓ Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera, prigušnica u garažnom prostoru,
  - Provera osvetljenja u garažnom prostoru izvršena zamena 2 neonke i 2 startera, u Timočke divizije 11, dana 14.05.2020.god.
  - Provera osvetljenja u garažnom prostoru izvršena zamena 9 neonki i 9 startera, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 09.05.2020.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale,
  - Izvršen redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale, dana 27.05.2020.god.
- ✓ Redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata,
  - Izvršeno redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata, dana 27.05.2020.god.
- ✓ Redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije,
  - Izvršena redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije, dana 27.05.2020.god.

- ✓ Redovan mesečni pregled vodovodnih instalacija,  
- Izvršen je pregled vodovodnih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 25.05.2020.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija,  
- Izvršen je pregled kanalizacionih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 25.05.2020.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled hidrantskih vertikalaa,  
- Izvršen mesečni pregled hidrantskih vertikalaa, bez uočenih nedostataka, dana 25.05.2020.god.
- ✓ Redovan mesečni servis lifta,
- ✓ Redovna nedeljna zamena pregorelih sijalica u ulazu,
- ✓ Svakodnevno pražnjenje djubrijera,
- ✓ Održavanje higijene u ulazu dva puta sedmično,
- ✓ Uklanjanje smeća sa parking mesta, zelenih površina, ispred ulaza i trotoara.

### **Izvršene dodatne intervencije:**

- ✓ Izvršeno je košenje zelene površine i čišćenje trave, dana 09.05.2020.god.
- ✓ Zalepljena pločica u prizemlju, u Generala Ljubomira Milića 4, dana 11.05.2020.god.
- ✓ Zamenjene bravice novim na lift ormarima, u Generala Ljubomira Milića 6 i Timočke divizije 9,11, dana 06.05.2020.god.
- ✓ Izvršena je zamena bravice na lift ormaru, u Generala Ljubomira Milića 4, dana 18.05.2020.god.
- ✓ Pričvršćena lajsna na ulaznim vratima, u Timočke divizije 11, dana 19.05.2020.god.
- ✓ Zamenjena bravica na lift ormaru, u Generala Ljubomira Milića 2, dana 20.05.2020.god.
- ✓ Po prijavi da je automat otkaćen sa ulaznih vrata, izvršena je ponovna montaža, u Generala Ljubomira Milića 2, dana 22.05.2020.god.
- ✓ Zamenjene 2 neonke u liftu novim, u Generala Ljubomira Milića 4, dana 25.05.2020.god.

Beograd, 10.06.2020. godine

*\*Dokument važi bez pečata i potpisa*