

IZVEŠTAJ
ODRŽAVANJA ZGRADE U TIMOČKE DIVIZIJE 9 - 11 I
GENERALA LJUBOMIRA MILIĆA 2-4-6
ZA MAJ 2021. GODINE

Izvršene intervencije na osnovu datog plana:

- ✓ Pražnjenje panik lampi,
 - Izvršeno je pražnjenje panik lampi;
 - Isključeno napajanje panik lampi, dana 26.05.2021.god.
 - Uključeno napajanje panik lampi, dana 27.05.2021.god.
- ✓ Šestomesečni pregled panik lampi,
 - Izvršen je šestomesečni pregled protivpanične rasvete, dana 08.06.2021.god.
- ✓ Provera i čišćenje slivnika,
 - Odloženo za jun mesec.
- ✓ Metlanje i mašinsko pranje garažnog prostora, u Generala Ljubomira Milića 2,4 i Timočke divizije 11,
 - Izvršeno čišćenje garažnog prostora, brisanje prašine, uklanjanje paučine, metlanje i mašinsko pranje poda, zauzeta garažna mesta broj: 1,4,5,6,12,13, u Timočke divizije 11, dana 04.05.2021.god.
 - Izvršeno čišćenje garažnog prostora, brisanje prašine, uklanjanje paučine, metlanje i mašinsko pranje poda, zauzeta garažna mesta broj: 2,6,12,13,16,17,18,19,27, u Gen.Ljubomira Milića 2 i 4, dana 04.05.2021.god.
- ✓ Redovno mesečno metlanje poda, uklanjanje paučine i zamena sijalica u zajedničkom delu podrumске ostave, u (Timočke divizije 9 i Generala Ljubomira Milića 6),
 - Odloženo do daljnjeg.
- ✓ Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera, prigušnica u garažnom prostoru,
 - Provera osvetljenja u garažnom prostoru, izvršena zamena 8 neonki i 8 startera, u Gen.Ljubomira Milića 2 i 4, dana 21.05.2021.god.
 - Provera osvetljenja u garažnom prostoru, izvršena zamena 3 neonke i 3 startera, u Timočke divizije 11, dana 28.05.2021.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale,
 - Izvršen redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale, dana 25.05.2021.god.
- ✓ Redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata,
 - Izvršeno redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata, dana 25.05.2021.god.
- ✓ Redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije,
 - Izvršena redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije, dana 25.05.2021.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled vodovodnih instalacija,
 - Izvršen je pregled vodovodnih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 27.05.2021.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija,

- Izvršen je pregled kanalizacionih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 27.05.2021.god.
- ✓ Redovan mesečni pregled hidrantskih vertikalala,
 - Izvršen je pregled hidrantskih vertikalala, bez uočenih nedostataka, dana 27.05.2021.god.
- ✓ Redovan mesečni servis lifta,
- ✓ Redovna nedeljna zamena pregorelih sijalica u ulazu,
- ✓ Svakodnevno pražnjenje djubrijera,
- ✓ Održavanje higijene u ulazu dva puta sedmično,
- ✓ Uklanjanje smeća sa parking mesta, zelenih površina, ispred ulaza i trotoara.

Izvršene dodatne intervencije:

- ✓ Izvršena je zamena 3 šarke na ulaznim vratima i postavljanje graničnika, u Timočke divizije 11, dana 04.05.2021.god.
- ✓ Popunjavanje rupe na fasadi ispred zgrade lepkom kod interfona, u Timočke divizije 11, dana 05.05.2021.god.
- ✓ Štelovanje automata na ulaznim vratima, u Timočke divizije 11, dana 10.05.2021.god.
- ✓ Izvršeno je košenje zelenih površina, dana 12.05.2021.god.
- ✓ Zamenjeno sijalično grlo u podrumskim prostorijama, u Gen.Ljubomira Milića 6, dana 17.05.2021.god.

Beograd, 10.06.2021. godine

**Dokument važi bez pečata i potpisa*